

Reporte analítico

Código: AGR-FPG-13N Versión: 2.0

Fecha de revisión: 09 de octubre del 2018 Fecha de emisión: 10 de octubre del 2018

Cliente: ASADA Nuevo Villas de Alicante
Contacto: Mario Enrique Molina
Dirección: Alajuela, Alajuela, carretera a Desamparados de Alajuela.
Correo electrónico: info@villasdealicante.com

Identificación de laboratorio: 45900 -1
Matriz: Agua Potable
Fecha de muestreo: 22/ago./19
Fecha de recibido: 22/ago./19
Fecha de reporte: 27/ago./19
Procedimiento de muestreo: AGR-PA-01*

Descripción: Tanque captación agua potable Inf. Geográfica: -

AQT-2030

Parámetro	Sib.	Result.	Unid.	L.M.C	Límites Nac.		Fecha análisis	Procedimiento analítico
					VA	VMA		
Bacteriológicos								
Coliformes fecales	CF	No detectable	NMP en 100 mL	1,10	No detectable	No detectable	22/ago./19	AGR-PA-21**
Escherichia coli	E. Coli	No detectable	NMP en 100 mL	1,10	No detectable	No detectable	22/ago./19	AGR-PA-22**

Descripción: Casa #181 (Tubo Ext.) Inf. Geográfica: -

AQT-2030

Parámetro	Sib.	Result.	Unid.	L.M.C	Límites Nac.		Fecha análisis	Procedimiento analítico
					VA	VMA		
Bacteriológicos								
Coliformes fecales	CF	No detectable	NMP en 100 mL	1,10	No detectable	No detectable	22/ago./19	AGR-PA-21**
Escherichia coli	E. Coli	No detectable	NMP en 100 mL	1,10	No detectable	No detectable	22/ago./19	AGR-PA-22**

Descripción: Casa #96 (Tubo Ext.) Inf. Geográfica: -

AQT-2030

Parámetro	Sib.	Result.	Unid.	L.M.C	Límites Nac.		Fecha análisis	Procedimiento analítico
					VA	VMA		
Bacteriológicos								
Coliformes fecales	CF	No detectable	NMP en 100 mL	1,10	No detectable	No detectable	22/ago./19	AGR-PA-21**
Escherichia coli	E. Coli	No detectable	NMP en 100 mL	1,10	No detectable	No detectable	22/ago./19	AGR-PA-22**

Descripción: Casa #24 (Tubo Ext.) Inf. Geográfica: -

AQT-2030

Parámetro	Sib.	Result.	Unid.	L.M.C	Límites Nac.		Fecha análisis	Procedimiento analítico
					VA	VMA		
Bacteriológicos								
Coliformes fecales	CF	No detectable	NMP en 100 mL	1,10	No detectable	No detectable	22/ago./19	AGR-PA-21**
Escherichia coli	E. Coli	No detectable	NMP en 100 mL	1,10	No detectable	No detectable	22/ago./19	AGR-PA-22**

Descripción: Fuente Inf. Geográfica: -

AQT-2030

Parámetro	Sib.	Result.	Unid.	L.M.C	Límites Nac.		Fecha análisis	Procedimiento analítico
					VA	VMA		
Bacteriológicos								
Coliformes fecales	CF	No detectable	NMP en 100 mL	1,10	No detectable	No detectable	22/ago./19	AGR-PA-21**
Escherichia coli	E. Coli	No detectable	NMP en 100 mL	1,10	No detectable	No detectable	22/ago./19	AGR-PA-22**

L.M.C. : Límite mínimo de cuantificación

NMP: Número más probable

Sib.: Simbología

VA: Valor alerta

VMA: Valor máximo admisible

Jaqueline Duque Ugarte

Dra. Jaqueline Duque Ugarte
Regente
CMQC# 1143